



www.allintankservice.be info@allintankservice.be

Dexia 564-5137388-64 - IBAN BE29 5645 1373 8864 - BIC GKCCBEBB

Van oplossing tot uitvoering - De la conception à la réalisation

All-in Tank Service n.v. Zeebergkaai 7 9300 Aalst BTW/TVA BE 0881.597.861 Reg.06.25.1.1 RPR Aalst

09/282.54.66

din 29/11 nm - code 2 - bovengrondse tank ingemetsd, dus druktest uitvoeren - kijken of er een meter kan geplaatst worden (offerte hiervoor)

DIRKV / sienvu

!! Betaling moge!!jk met Bancontact !!

Plaats tank: Anders , achter huis ingemetsd bijbou

Commentaar:

Tank: 5.000 l / Sonde / Bovengronds

Apothèek BATENS GERMAIN
Polderdreef, 52
9840 De Pinte

BTW/TVA BTW BE 0687.837.618

Klantnr./N° Client	Factuurnr./N° facture	Datum/Date	Code
K211854	1211GVF0017895	29/11/11	

Aantal/Quantité	Omschrijving/Description	C	Prijs/Prix
1	Keuring OG-tank/dichtheidsmetst <i>Bovengronds</i>		95,00000 <i>60,00</i>

Netto/Net	C	%	BTW/TVA	TE BETALEN/A PAYER
<i>60,00</i>			<i>12,60</i>	<i>72,60</i>
95,00		21%	12,60	107,60
0310K-0038990				18/11/11
Herinneren bij betaling		***121/2017/89582***		
A rappeler lors du paiement				

ONZE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR/TOUTES LES FACTURES SONT PAYABLES AU COMPTANT


Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te onderschrijven. Alle prijzen en verkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op contante betaling. Bij ontstentenis van contante betaling is er zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele interest verschuldigd van 12 % op jaarbasis op het factuurbedrag en een schadebeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro. Bovendien wordt er bij elke aanmaning een administratiekosten ten bedrage van 25 Euro aangerekend. Geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Aalst. L'acheteur déclare d'avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de les souscrire. Toutes les factures sont payables au comptant net et sans remise. A l'échéance de paiement comptant il sera compté un intérêt de 12% par an et une indemnité forfaitaire de 10 % du montant facturé avec un minimum de 75 Euro. En outre, lors de chaque mise à défaut, des frais administratifs, à raison de 25 Euro seront imputés. Toutes contestations entre l'acheteur et nous tombent sous la compétence des tribunaux de Aalst.

VOLDAAN
PAYE

HANDTEKENING VOOR ONTVANGST EN AANVAARDING
SIGNATURE POUR RECEPTION ET ACCORD

Voldaan *pld*
Verkoopvoorwaarden zie keerzijde/Conditions de vente voir verso

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS



ZEEBERGKAAI 7 - 9300 AALST

Aalst: 053-77 44 68 Fax: 053-6015 63
 Hasselt: 011-29 95 00 info@allintankservice.be
 Eke (Gent): 09-241 41 72 BTW 0881 597 861
 Geel: 014-86 25 00
 Leuven: 016-20 85 00
 Kuurne: 056/73 63 70

KLANT 211854

Naam: Apolhuik Eaters Gemaum

Straat en nummer: Pedroloof 52

Postcode en gemeente: 1140 De Pinte

Tel.: 01732 5416 **Fax:** _____

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (Kruis aan wat van toepassing is)

Particulier Inhoud _____ L Niet particulier Inhoud 3500 L

Klasse 3 (17.3.6.1a) Klasse 3 (17.3.6.1b) Klasse 2 Klasse 1

Cilindrisch Parallelepipedisch Rond Ovaal

Toegankelijk Inkuiping Ontoegankelijk Groeve Datum van plaatsing: _____

Staal Polyester Polyethyleen Andere

NB

VISUELE CONTROLE (Kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING/	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leiding (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOEBEHOREN (Kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peilnat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Electronische sonde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming	_____ mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wanddiktemeting:	_____ mm				

Hoeveelheid water: _____ cm	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPMERKINGEN

tank achter huis ingemets
bybouw.

offerte voor ultrasoonische
peilmeting gekregen.

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing Ja Neen Rapporten in bijlage: Ja Neen

BESLUIT: (Kruis aan wat van toepassing is)

Groen De tank mag in dienst blijven

Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

Rood De tank mag niet meer gevuld worden De tank mag nog gebruikt worden De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: B.M.

Erkenningsnummer: SVO 4155

DATUM KEURING: 29 - 11 - 2016

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR ATR 29.11.2016

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van de controle.

Voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)