



**AIB-VINCOTTE BELGIUM** vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Dielemanlaan 35 • 1000 Vilvoorde  
 tel: +32 (0)2 674 57 11 • fax: +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussel  
 Ondernemingsnummer: BE 0402 726 875  
 Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg    Tel.: 03 221 86 11     AV Oost & West Vlaanderen    Tel.: 09 244 77 11    Code PC Res.   
 AV Brabant    Tel.: 02 674 57 11     AV Wallonie    Tel.: 081 432 811   

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Electrolyk</u>	VERSLAG nr: <u>P022056672/1</u>
BTW nr: of identiteitskaartnr:	Lid nr:
Stroomleverancier:	Installatie Naam: <u>Dhr &amp; Mvr Desnoeck</u>
Meter nr: <u>20729115</u> stand: <u>0722235</u>	Adres: <u>Hele Weg 1 korter 200</u> <u>3031 Dwingen</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachtelijk	Datum onderzoek: <u>2/03/07</u>
	Eigenaar of aangesigde: Tel:
	Naam, Voornaam: <u>idem</u>
	Adres:
	Aanvrager:

Type van bezoek:  270  271  276    ARIE Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art. 85  87  88  95  ARAB   
 Installatie ontworpen voor een spanning van 3 x 230 V, AC. Bescherming aansluiting: 0,3, A Type: Act  
 Omschrijving aansluiting: 0,9    Kabeltype: EXL5    Doorsnede: 4 x 25 mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 6 x 25 mm<sup>2</sup>    Aantal borden: 02    Aantal eindstroombanen: 4 x 20  
 Type aardelektrode: L5    Spreidingsweerstand: 3,6    Ohms    Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) einddraadschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.  
21/03/07  
Zie schema's

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
geen inbreuken vastgesteld  
Opmerking: Deur sauna nog te plaatsen met schermic  
leeng kaart Douche  
 De hoofd-differentiaal was nieuw - nieuw - geelod.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2/03/07, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.  
 Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS MAG NIET ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijzondere  
 VSUM VAN DE STROOMVERDELER: \_\_\_\_\_  
 Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentuur, Handtekening: \_\_\_\_\_  
 AIB-VINCOTTE BELGIUM  
 VV DE BRUKVLE  
 Inspecteur  
 \_\_\_\_\_