

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

0721.076.204
0992
0470-25-10
961.1927618.29

KLANT: DE HOOG ANDRE
Straat: BERKOVLAAN
Postnummer: 9090 Gemeente: MELLE
Tel: _____

Erkenningsnummer erkende (technicus of gemachtigde) installateur: SV 00992

Adres reservoir: 128M

Nominale inhoud reservoir: 2,5 l/a Materiaal: METAL

Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: _____

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 10.01.06 Datum uitvoering controle: 14.05.09

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Overvulbeveiliging gebest
Volgende controle 14.05.12

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: _____

BASSEN ANHULM

* Schrappen wil niet past

Naam & handtekening klant: _____

Zie keerzijde