



□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MAST		Voornaam		Postnr	9270
Adres	BRUG STRAAT		Gemeente	KALKEN		
Installateur	CE ELECTRO		Gemeente	HOLSTE		
BTW-nummer	□□□□□□□□□□□□□□					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	BRUG STRAAT 12		Postnr.	9270		
Adres			Gemeente	KALKEN		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□					
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	BORD 1 (BESTAAND BORD)	1x32A 2P
Ø voedingskabel (mm²)	BESTAAND		
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A	BORD 2 CHALLET	1x32A 2P AUT
Type alg. schakelaar	AUT		
Aantal borden	2		1x10A 2P AUT
Aantal eindstroombanen	8		1x20A 2P AUT
Type aardelectrode	LUS		DIF 30mA 3x16A 2P AUT
Algemene diff.stroom.inr.	GA 03-4P		3x20A 2P AUT
Bijkomende diff.stroom.inr.	GA 03-2P		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidingsweerstand :	236 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	710 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEBM.

- Verlichting niet geplaatst - Toedellen niet geplaatst.

- Keuring vooraf enkel het onderzoek vld challet.

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

☑ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

□ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op : 23 09 2010

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) : *Arink Pe*

Datum onderzoek : 23 09 2010

25466
RAP-E-901 (01.07.2008)