

# Thaann-engineering

Brandstraat 2 - 9160 Lokeren

tel : 0475/461398 - email : office@thaann.be

BTW BE 0476.345.818    KBC : IBAN BE21 4433 7966 7103    BIC KREDBEBB

## Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 25/09/2015

Adres/Adresse: 9051 Sint-Denijs-Westrem / Louis Delebecquelaan 43

Inhoud / Contenance 5m<sup>3</sup>

*Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.*

*Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).*

Lokeren,

25/09/2015

Ing. Nathan Verstraete  
i.o.

