

Dichtheidsonderzoek van een Aardgasbinneninstallatie

Datum keuring: 06/12/2022 **Inspecteur:** Michael De Landsheer **Mentor:**

Datum verslag: 06/12/2022 **ID-label:** **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 **Serienummer:** 62055476

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Koning Leopoldlaan	Naam	Element
Huisnummer	37	Straatnaam	Koning Leopoldlaan
Busnummer		Huisnummer	37
Postcode	9840	Busnummer	
Gemeente	De Pinte	Postcode	9840
Land		Gemeente	De Pinte
		Land	

Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	Element	Naam	Element
Telefoon		BTW nr.	BE 0881 054 067
Gsm nr. (SMS)		Telefoonnummer	XXXXXXXXXX
		E-mail	XXXXXXXXXX


TYPE

GECONTROLEERD GEDEELTE

- 1e Indienstelling Dichtheidsproef volgens punt 3
- Aanpassing
- Habilitatie
- Periodiek onderzoek

1. GEGEVENS

Distributienetbeheerder: Fluvius	Opstellingsplaats:	Autogarage
Teller Nr: 96902657	Index:	23934.182 m3
G: 4	Qmax:	6 m3/h
Pmax: 0,2	Soort gas:	Aardgas G20
Druk aan teller of tank: 20 mbar		



2. INSTALLATIE

- Attest art 48 nagekeken en afgetekend (+stempel), kopij in bijlage van dit verslag

3. DICHTHEIDSPROEF

Uitgevoerd met:	<input type="checkbox"/> Druk	mbar
	<input checked="" type="checkbox"/> Teller Nr	Merk: Schlumberger Precisie + tijd dichtheidscontrole

- 0,0000m3 (10 min)
- 0,000m3 (10 min)
- 0,00m3 (100 min)
- 0,0 m3 (andere teller of debietmeter gebruiken)

Debietmeter Merk:
Type:
Precisie:

Zeep of schuim

Waargenomen lekdebit:

- Nieuwe installatie
- Bestaande installatie
- Geen lek: OK
- Lek waargenomen: NOK
- ≤ 6L/h OK
- > 6L/h en ≤12L/h : NOK
- > 12L/h: NOK en verwittigen maatschappij

4. AANGESLOTEN TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

Merk / Model:	Bulex
Type:	C33
Categorie:	I2e(s)
1 Pn in kW:	30
Serie Nr:	21221900100166671610005734n6
Bouwjaar:	2022



5. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

6. BESLUIT

De Dichtheidsproef volgens punt 3 heeft voldoening geschonken
Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Michael De Landsheer

De werknemer,

Michael De Landsheer
ACEG VZW-#117







