

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

013661



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT Laurence de Ghellinck
Edestraat 5, 8020 Oostkamp

BTW Particulier

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK - Eedstraat 55, 9052 Zwijnaarde (Gent)

Tankinhoud 4500 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1980
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting -453 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

23 cm mazout i/ol tank
+ - 1000 Liters

PLAATS TANK Boorduin

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaminbroek

DATUM KEURING 21 109 122

ERKENNINGSNUMMER: SV 05584

ATTEST GELDIG TOT 21 1-09 127

HANDTEKENING
 TECHNICUS

HANDTEKENING
 KLANT