



J. VAN HEMELLEN vzw.
KEURINGSORGANISME

120238

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : M^{re} BRECK SUSY
Plaats van onderzoek : VILVERHOEK, 4 9860 MOORTSELE
Installateur : VANDEN BERGHE, 1 GEG BRACHT, 10 9860 BAREGEM
- B.T.W.-nummer : 649.008.786
- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : PESD VERM DT Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : VAN PEUNENREYSE GOY Datum van onderzoek : 20.06.2000

- Bedrijfspanning	3,230V	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	EXVB 4x16mm ²	B1, B2 30mA TUV
- Algemene bescherming	40A	10kvingen 20A aarde p
- Type algemene schakelaar	1A13p	DE IJK - MN OTU
- Type aardelektrode(s)	PIKETTEN	3kvingen 6A aarde p ABC
- Aardspreidingsweerstand	14 Ω	4kvingen 16A aarde p FGHL
- Algemene isoleringsweerstand	20 MΩ	2kvingen 30A aarde p AS
- Aantal borden en eindstroombanen	3-31	1kving 20A aarde p p 1kving 20A aarde p p
- Algemene differentieelschakelaar	40A/30mA	B3 30mA CDE 4kvingen 16A aarde p
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40A/30mA	VIV HBI 6kvingen 20A aarde p XYZ CIOIEI

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmings toestellen : _____

Vastgestelde inbreuken :

Geen Inbreuken

Open Voedingskabel & Aardkabel EXVB 4x16mm²

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 20.06.2000

[Handwritten Signature] Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijf te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : Dossier niet aanwezig

Visa : _____ datum : / /