

## Identificatie

Straat	Koning Leopoldstraat	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	Farys
Huisnummer	45	Contactgegevens exploitant	+3278353599
Postcode	9920	Erkenningsnummer van de keurder	12081
Gemeente	Lievegem	Contact e-mail	michael@burodeloof.be
Gebouw-ID	11964120	Contact telefoonnummer	+32478383324
Gebouweenheid-ID	11965260	Referentiecode FARYS	40459609
Datum keuring	16/01/2024		
Reden keuring	Aanleg gescheiden stelsel		
Uitgiftedatum	18/01/2024		

## Resultaat van de keuring

### Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

## Keuring

### Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning  
Cluster  
Type gebouw

Voor 31 januari 2005  
Collectief geoptimaliseerd buitengebied  
Woning

### Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten (ingevuld volgens gegevens uit inventaris aangeleverd door de klant)

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloeï	Totaal (m <sup>2</sup> )
Dak (m <sup>2</sup> )	150	0	100	0	0	250
Waardes berusten op schatting: Ja						
Groendak (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Rieten dak (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Terras (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Inrit (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Andere verharde oppervlakten (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0	0	0
Totaal (m <sup>2</sup> )	150	0	100	0	0	250

De keurder verklaart in alle kamers van het te keuren pand binnen te zijn geweest om te kijken of hier afvoeren aanwezig waren. Eveneens werd dit gedaan in alle bijgebouwen/tuinbergingen.

### Hemelwaterput

Aanwezig	Ja
Verplicht	Nee
Reden	Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'
Hergebruik aanwezig	Nee
Informatie volume o.b.v.	Geen beschikbare informatie over het aanwezig volume, volume is bijgevolg niet gekend
De overloop van de voorziening gaat naar	RWA circuit
RWA circuit	Gracht openbaar domein

### Infiltratievoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee
Reden	Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'

### Buffervoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee

### Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen aanwezig

Ja

Afvalwaterstromen	Type afvalwater Al het zwart water is aangesloten op DWA circuit Al het grijs water is aangesloten op DWA circuit Aandachtspunten	Huishoudelijk afvalwater DWA circuit Septische put DWA circuit DWA-putje naar riolering openbaar domein afvoer via pompeput
Gesloten recipiënt	Aanwezig	Nee
Individuele voorbehandelingsinstallatie		
Septische put	Aanwezig In combinatie met vetvanger Informatie volume o.b.v. Het effluent van de voorziening gaat naar DWA circuit Aandachtspunten	Ja Nee Geen beschikbare informatie over het aanwezig volume, volume is bijgevolg niet gekend DWA circuit DWA-putje naar riolering openbaar domein afvoer via pompeput
Voorbezinkput	Aanwezig	Nee
KWS-afscheider	Aanwezig	Nee
Vetafscheider	Aanwezig	Nee
Individuele behandelingsinstallatie		
IBA	Aanwezig	Nee

## Controle scheiding

DWA	Gescheiden tot aan het lozingspunt Hoe gecontroleerd Gebruikt toestel/materiaal voor watertest	Ja Watertest Kraantje
RWA	Gescheiden tot aan het lozingspunt Hoe gecontroleerd Gebruikt toestel/materiaal voor rooktest	Ja Rooktest Rooktoestel   Janssen   JRT FOG
Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein	DWA-lozingspunt  Aantal toezichtsputjes Toezichtsputje(s) toegankelijk In gebruik RWA-lozingspunt	Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst) 1 Ja Ja Aansluiting op gracht of (collectieve) infiltratievoorziening openbaar domein
Zwembad	Aanwezig	Nee
Uitvoeringsplan	Stemt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid	Ja

## Bijlagen

Inventaris van de privéwaterafvoer	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd
Werkopdracht	1 bijlage(n) toegevoegd

## Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikel 12/1 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring privéwaterafvoer (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, de Vlarem II, de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en indien van toepassing de omgevingsvergunning en/of technische voorwaarden van de privéwaterafvoer vanuit de exploitant.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op [www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be).

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via [www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be).



Carl Heyrman  
Algemeen Directeur  
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP  
ISO/IEC 17020:2012