

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

2016/0503/108/02

ADRES INSTALLATIE:

Van Thorenburglaan 9
9860 Scheldewindeke
Francis Peckstadt.

Datum van verslag:

3/5/2016

Datum van onderzoek:

3/5/2016

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Eric Desmet

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Werf VerzwaringAard van de locatie: WoningOmschrijving aansluiting: Ondergronds BovengrondsType van aardelektrode: Lus Bacon PennenVoedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm²Bescherming van de aansluiting: 50 AAansluiting: Spanning: 3X230 VAlg. schakelaar: type: Diff 63/300/9pElektrische installatie: V6ór Na 1.10.81 1.1.83 AREI art.86 AREI art.87 AREI art.88 TT IT AREI art.95 AREI art.Aantal borden: 2Aantal eindstroombanen: 25RA: 17,3 OhmRI tot 1,47 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen

Besluit:

- A. De installatie is conform. ~~De algemene DS werd verzorgd.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/5/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Hauwstraete