



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

## Ondergrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:** 7/8/2028

**Datum keuring:** 07/08/2023 **Inspecteur:** Wesley Carels

**ID-label:**

**Mentor:**

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62801069

**Datum verslag:** 07/08/2023

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Van Thorenburghlaan  
 Huisnummer 9  
 Busnummer  
 Postcode 9860  
 Gemeente Oosterzele  
 Land België

### Eigenaar

Naam Via immo  
 Straatnaam Van Thorenburghlaan  
 Huisnummer 9  
 Busnummer  
 Postcode 9860  
 Gemeente Scheldewindeke  
 Land België

### Installateur

Naam -  
 BTW nr. -  
 Telefoonnummer -  
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds  
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir <5000 L  
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

### TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit  
 Dichtheid toezichtspuit  
 Vervuiling rond tank  
 Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)  
 Uitmonding leidingen

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)</b>				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies 0,5 mbar/h
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potential -421mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wesley Carels (erkeningsnummer SV 06340)

De werknemer,  
Wesley Carels  
#113 - ACEG



### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















# CONFORMITEITSATTEST

VOOR  
Mazoutreservoirs

**FIRMA :**

(stempel) **JANSENS-VAN TISCHELT NV**  
KANAALDIJK 26  
2380 RAVELS  
TEL : 014 / 412884

**KLANT :** Pechelard Francis  
Straat: Van Harenburglaan

Postnummer: 9860 Gemeente: Scheldewindeke  
Tel: 0473 933 583

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV02009**

Adres reservoir: **Van Harenburglaan 9**

Nominale inhoud reservoir: **4900** Materiaal: **metaal**

Nummer van het reservoir: **Scheldewindeke** Buitenwand toegankelijk  Ontoegankelijk

**1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw**

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: **22/12/06**  
Datum uitvoering controle: **22/12/06**

**Controles:**

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

**Bijzondere opmerkingen:**

**Herbeving  
ultrazone vacuümtest**

**volgende beving december 2009**

- Verdere exploitatie toegelaten (groen)
- Merktaken: (Groen/Oranje)

**2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)**

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / /  
Datum uitvoering controle: / /

**Controles:**

**Algemeen onderzoek**

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagsaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

**Bijzondere opmerkingen:**

- Verdere exploitatie toegelaten (blauw)
- Verdere exploitatie toegelaten met bepaalde herstellingen
- Merktaken: (Groen-Oranje-Rood)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus en firmastempel: **Luc Sijgen** Naam & handtekening klant: **Francis Pechelard**

**JANSENS-VAN TISCHELT NV**  
KANAALDIJK 26  
2380 RAVELS  
TEL : 014 / 412884

\*Schrapen wat niet past

