

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV OVL
MB 175

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 175/131008/k

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Vijverhofweg 18
5830 Sint-Laten

EIGENAAR: D. HOYE
Adres: _____

OPDRACHTGEVER: KAREL MEERLIJCKAERT
Adres: ALG. ELK WERKEN

INSTALLATEUR: GRINTWEG 20
Adres: 9890 BAAIGEN

BTW of IK: BE 0819 579 567

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: _____ Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1:1.01 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3N50V V Bescherming van de aansluiting (AUT MAX 40A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type DSG0A1B,3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: T4

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 24 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE BYLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

NOTA: ENKEL IN DE KEUKEN & BADKAMER IS AARDING VOORZIEN OP DE STOPCONTACTEN = KASTDEUR NOG TE PLAATSEN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ABC werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/10/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

HOOFD-ONDERZOEKER: N. BAELLEN De directeur, [Logo]