

ALL CLEAN
Milieutechniek bvba

DECORTE GEERT

Krommewege 82 – 9990 MALDEGEM

☎ 050/71 06 36

☎ 050/72 03 85

B.T.W. BE 468 505 446

H.R. Gent 194.711

REG nr. 468 505 446/06.28.01

Attest 2021/01827

Datum 01/12/2021
OVAM 10441/1
BIM 016/01/DD
OWD CT0358 / 132698

ALL CLEAN Milieutechniek bvba verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtname van de wettelijke bepalingen terzake, de volgende werken te hebben uitgevoerd :

Datum 29+30/11/2021

Opdrachtgever All-In Tank Service nv
Sluis 2c / 4
9810 EKE

Werfadres Goedingenstraat 44
9051 AFSNEE

Omschrijving Ledigen, reinigen twee ondergrondse brandstoftouders 2x5m³
Buiten gebruik stellen door middel van een inert materiaal (Copro – gekeurd zand)
Volgens Vlarem II Art. 6.5.5.5. - Art. 5.17.2.12§3

Afval + Base-oil 7480L

Opmerking All Clean Milieutechniek bvba verklaart conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met inachtname van de wettelijke bepaling terzake, de partij afval verwijderd te hebben en als vergund verwerper afgevoerd te hebben in gezamenlijke ophaalronde naar een erkend verwerkingscentrum.

TWZ OVAM 8088/1/KD
WEST RECYCLE OVAM 133589
RENEWI OVAM 5230
TOV NV Hemiksem

Code 16 07 09* Afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten.
Mengsel olie – water – slib – mazout – detergent – inert materiaal

Code 19 09 04 Reinigingswater – aktief kool – KWS – sediment
Base Oil Pre Pump Oil

Verwerkingswijze D9

Erk. nr. tanktechnicus Decorte Geert / SV 09517

Hoogachtend,

Geert Decorte
zaakvoerder

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Van oplossing tot uitvoering

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel.: 0800 11 206

Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.597.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT

Naam:
 Straat en nummer:
 Postcode en gemeente:
 Tel.:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

Particulier Inhoud L EW DW Niet particulier Inhoud L EW DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

Cilindrisch Parallelepipedisch Rond Ovaal
 Toegankelijk Inkuiping Ontoegankelijk Groeve Datum van plaatsing:
 Staal Polyester Polyethyleen Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UIPING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolstofwaterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leiding (ontluchting, vulling)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leiding			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektronische sonde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wanddiktemeting mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPMERKINGEN

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algemene staat tank		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aantal centimeter water in tank: cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- Groen De tank mag in dienst blijven
 Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden De tank mag nog gebruikt worden De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam:
 Erkenningsnummer:

DATUM KEURING

DE VOLGENDE CONTROLE

- MOET GEBEUREN VOOR
 IS AAN TE RADEN VOOR

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.



LM/MFL/CAV/MAW/GHA/EHG

contact
Eric D'Hoogh
www.farys.be/contact
☎ 078 35 35 99

Van langenhove - Van Damme
Goedingenstraat 44
9051 GENT

Gent

17 JUNI 2016

692561

Betreft: Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) en afkoppeling regenwaterafvoer - klantnummer 10073056

Geachte mevrouw/heer Van langenhove - Van Damme

U vindt hierbij de documenten voor de levering en plaatsing van een IBA, alsook voor de uitvoering van de afkoppelingwerken, op uw perceel in Goedingenstraat 44 te Gent.

De elektriciteitstoevoer ($3 \times 2,5 \text{ mm}^2$) naar de elektrische kast van de IBA - inclusief sleuf, wachtbuizen en trekdraad moet voorzien zijn op het ogenblik van de plaatsing van de IBA, en moet beantwoorden aan de geldende wettelijke voorschriften.

Wij vragen u om alle documenten na te kijken en de eventueel ontbrekende gegevens verder aan te vullen. Vervolgens stuurt u ons één ondertekende offerte en overeenkomst voor de IBA terug, en één ondertekend exemplaar van de afkoppelingsovereenkomst. Dat kan via onze mailbox iba@farys.be, of per post (FARYS, dienst IBA, Stropstraat 1, 9000 Gent).

Heeft u nog vragen, dan helpen de medewerkers van onze klantendienst u graag verder. U kan hen bereiken via www.farys.be/contact of via het nummer 078 35 35 99.

Met vriendelijke groeten

Ludy MODDERIE
algemeen directeur

Bijlagen:

- Technische voorschriften voor IBA's
- Afkoppelingwerken IBA
- Afkoppelingsovereenkomst (2 exemplaren)
- Offerte voor levering en plaatsing van een IBA (2 exemplaren)
- Overeenkomst voor de plaatsing en het onderhoud van een IBA (2 exemplaren)
- Plan bestaande toestand
- Plan ontworpen toestand
- BTW-Attest

Van: Yves Van Langenhove yves@thyla.be
Onderwerp: info Afsnee
Datum: 25 mrt. 2020 16:01:12
Aan: Frans Van Langenhove hvl@telenet.be

aanneeg 75
verbouw 1976

Papa,

Kan je eens volgende info doorgeven ivm woning Afsnee;

- Oppervlakte terrein 2.343 m²
- Lengte langs water, dus kade + slipweg 52.36 m
- Oppervlakte woning (gelijkvloers + verdiep) 448,88 m²
- Oppervlakte garage 58,83 m²
- K.I.
- ... *keuze A met 4 i en 4 d/arc*

Als ik iets vergelijkend tegen kom, hou ik dit bij, vandaar ik deze info zou nodig hebben om te vergelijken.

Met beleefde groeten,
Yves Van Langenhove

Nederholbeekstraat 81 - 9680 Etikhove
+32 475 84 91 05
yves@thyla.be