

Conformiteitsattest controle reservoirs

INSTALLATEUR (FIRMA):

Derolucq bvba
Rozenstraat 7A
9810 Nazareth

KLANT



Tel. 09/384.02.06

ADRES OPSLAGINSTALLATIE



Tel. 09/384.02.06

TEL: 09/230.56.57 / FAX:

Email: derolucq@skynet.be

BTW-nummer: BE 0832.239.115

TYPE RESERVOIR

☒ Niet ingedeeld Inhoud 3 liter L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☒ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: / /
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT				
Staat toezichtspuit	☒	☐	☒	☐
Dichtheid toezichtspuit	☒	☐	☒	☐
Vervuiling rond tank	☒	☐	☒	☐
Staat deksel	☒	☐	☒	☐
INKUIPING				
Algemene staat	☒	☐	☒	☐
Waterdicht	☒	☐	☒	☐
Koolwaterstofdicht	☒	☐	☒	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmondung leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank	☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilnat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☐	☒
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
Andere	☐	☒	☐	☒
Peilmeting	☐	☒	☐	☒
Overvul-beveiliging	☐	☒	☐	☒
Fluit	☐	☒	☐	☒
Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Vloeistof	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☒	☐	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☒
Peilputten	☐	☒	☐	☒
Andere	☐	☒	☐	☒
Kathodische bescherming	☐	☒	☐	☒

OPMERKINGEN

.....

VORIG CERTIFICAAT

	uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
TESTEN				

Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☒	☐	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☒
Andere	☒	☐	☒	☐

Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☒
------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport. Van toepassing ☐ Ja ☒ Nee Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Nee

BESLUIT

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam : Jasper
 Erkenningsnummer mazout : TV 18814

DATUM KEURING: 11.11.2022
 DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN
 VOOR: 11.11.2023

Handtekening erkend Technicus:

Handtekening klant: