

Document 01 : Verklaring

Inzake de aanwezigheid van veiligheids- en/of kritische installaties in niet-huishoudelijke installaties.

Betreffende het gebouw - bedrijf

Naam	Nv Zannier Property Investments		
Straat	Jozef Plateaustraat	Nr.	33
Postcode	9000	Gemeente	GENT

Dat er in het gebouw - bedrijf

<input checked="" type="checkbox"/>	Veiligheidsverbruikers aanwezig zijn (zie bijkomend document)
<input type="checkbox"/>	Geen veiligheidsverbruikers aanwezig zijn
Veiligheidsverbruiker: uitrusting of systeem die/dat gedurende een bepaalde tijd om veiligheidsredenen voor personen in dienst moet blijven	
<input type="checkbox"/>	Kritische verbruikers aanwezig zijn (zie bijkomend document)
<input checked="" type="checkbox"/>	Geen kritische verbruikers aanwezig zijn
Kritische verbruiker: uitrusting of systeem waarvoor het functiebehoud is vereist om andere redenen dan deze van de veiligheid van personen	

Gegevens verantwoordelijke

Hierbij verklaar ik ondergetekende, als	<input type="checkbox"/>	Eigenaar	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Exploitant - gebruiker	
	<input type="checkbox"/>		
Naam			
Functie	Eigenaar		
Straat	Jozef Plateaustraat	Nr.	33
Postcode	9000	Gemeente	GENT
Datum	03/04/2023	Handtekening	

Veiligheidsinstallaties – kritische installaties

Algemeen

J	Veiligheidsverlichting	N	Waterdrukverhogende installaties
N	Noodverlichting	N	Camerabewakingssystemen
N	Deurontgrendeling installaties	N	Openbaar netwerk + Wifi
N	Lift met prioritaire oproep	N	Productieprocessen
N	Rook en warmte afvoer (RWA)	N	Omroepinstallatie
N	Detectie installaties	N	Controlezaal
N	Meldingsinstallaties	N	Overdruk en onderdruk tegen rook
N	Waarschuwingsinstallaties		
J	Alarminstallaties		

Toestellen - installaties

N	Computer	N	Bankcontact
N	Server	N	Kassasysteem
N	Waterpomp	N	Diefstaldetectie uitgang winkels
N	Frigo's of frigoruimten	N	Nachtverlichting
N	Diepvriezers of diepvriescellen	N	Parkingverlichting
N	Crematoria	N	Automatische slagboom
N	Cryo installaties	N	Automatische toegangspoort
N	Airco	N	Gasklep

Agrarische sector

N	Ventilatiesystemen (varkens, kippen, ...)	N	Melkmachine
N	Verwarming (dieren, tuinbouw, ...)	N	zuurstofpomp
N	Verlichting (kippen, bloemen, ...)		

Medische sector

N	Ziekenhuis	N	Tandarts
N	Huisartsenwachtpost	N	Dierenarts
N	Huisarts	N	Dierenkliniek
N	Kinesist		

Document 04

Veiligheidsbron of vervangingsbron

Geïntegreerde veiligheidsbron en/of vervangingsbron

Veiligheidsbron		Vervangingsbron		Maatregel
J	N	J	N	
X				Om het uitvallen van de normale bron te melden en de eventuele middelen die moeten in werking gesteld worden
X				De noodzaak om de storingen te melden en de eventuele middelen die moeten in werking gesteld worden
X				De frequentie van de omschakelingstesten

Niet-geïntegreerde veiligheidsbron en/of vervangingsbron

Veiligheidsbron		Vervangingsbron		Maatregel
J	N	J	N	
				Om het uitvallen van de normale bron te melden en de eventuele middelen die moeten in werking gesteld worden
				De noodzaak om de storingen te melden en de eventuele middelen die moeten in werking gesteld worden
				De frequentie van de omschakelingstesten

Veiligheidsbron	Vervangingsbron	Maatregel
		Aantal
		Plaatsing
		Inschakeltijd
		De plaats van de spanningsmeting voor automatische omschakeling

Document 05

Uitvoering van veiligheids- en/of kritische installaties in niet-huishoudelijke installaties.

Installatie - Verbruiker					
Type	Veiligheidsinstallatie	N			
	Kritische installatie	N			
	Positieve veiligheid	N			
Vanuit	Wetgeving	N			
	Risicoanalyse				
	Technisch document				
Tijd functiebehoud					
Functiebehoud	Uitval normale bron				
	Brand				
	Elektrische fout	Overbelasting			
		Kortsluiting			
Isolatiefout					
Voeding	Geïntegreerde veiligheidsbron				
	Veiligheidsbron				
	Vervangingsbron				
	UPS				
	Individuele UPS				
Leidingen	Klasse II				
	FR2 + toebehoren				
Redundantie	Voedingsbron				
	Leidingen				
	Verbruikers				
Isolatiefout voeding	IT-net + isolatiebewaking				
	II-net + isolatiebewaking				
	Klasse II				
	Isolatiebewaking eindverbruiker				
Isolatiefout stuurkring	IT-net + isolatiebewaking				
	IT-net + klasse II				
	IT-net + dubbele contacten				

Document 06				
Plan van de veiligheidsinstallaties – kritische installaties				
<p>De enige veiligheidsgebruikers zijn de veiligheidsverlichtingstoestellen. Deze zijn uitgerust met een autonome stroombron.</p> <p>De inbraakbeveiliging is eveneens uitgerust met een autonome stroombron.</p>				