

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

FIRMA: Vamoxhe Vital
(stempel) 0477 502288

KLANT:

Straat: Eikelcheef 34

Postnummer: 9830

Gemeente: St. Marten

nr. 34

Tel: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SUD 1169

Adres reservoir: Eikelcheef 34

Nominale inhoud reservoir: 1000 L Materiaal: kunststof

Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: N1 85000 718 / N2 85000 718 / N3 85000 714 / N4 85000 716

N5 85000 762

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 01/01/2004, Datum uitvoering controle: 28/12/2016

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Merkteken: (Groen/~~Rood~~)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ____/____/____ Datum uitvoering controle: ____/____/____

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de ops agplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: _____

Naam & handtekening klant:

Vamoxhe Vital

* Schrapen wat niet past

Zie keerzijde