



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 03/04/2023 Uitgiftedatum verslag: 03/04/2023
Verslagnummer: 0470-230403-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 09 252 45 45 E: oostvlaanderen-btv@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0470

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VERMO

Adres: SINT-ANDRIESDREEF 13, 8200 SINT-MICHIELS

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: .

Adres: PONTSTRAAT 21, 9831 DEURLE

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VERMO

Adres: SINT-ANDRIESDREEF 13,8200 SINT-MICHIELS

BTW-nummer: 0878305405

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: .

Adres: PONTSTRAAT 21, 9831 DEURLE

EAN- code: 541448820048669854

Nummer teller: 1SAG3100487708

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 laadpaal geplaatst
tesla wall connectortype 2 32A 24FT
sn PGT22271022429

- 2 pv installatie en stopcontact dat in backup werkt, behoren niet tot deze controle

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 2 x 16 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A

Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 42+12 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 3.6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1.4 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 03/04/2048
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0470 i.o. van de technisch directeur

03/04/23 20:07

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



Verslagnummer 0470-230403-01

3 / 3





Gelijksvloer
KAST B
 Adres
 Pontstraat 21
 9830 Sint-Martens-Latem

DATUM:

DE EIGENAAR:
PONTSTRAAT 21
9830 SINT-MARTENS-LATEM


AFGEVAARDIGDE V/H ERKEND ORGANISME:



[Handwritten signature]

Kast B
Pagina 2-2

DE EIGENAAR:
PONTSTRAAT 21
9830 SINT-MARTENS-LATEM



Kast B
Pagina 1-2

RELAIS 3
PP4
I1
I2
RELAIS 3
PP3

QQ1
RELAIS 2
OO6

QQ1
RELAIS 2
OO6

Tuin

Polyvalente ruimte

E1

CR1
LL8
LL8
LL8
CR2

RELAIS 2
OO7
QQ2
U1

LL5

LL5

OO5
LL4

U2
U3
Keuken
BB1
CC1
MM4
LL4

B1
RELAIS
PP2

Q1
LL7
LL7
LL7
CR3

RR1

leefruimte
MM2

NN1
V1
Y1
X1
Z1
MM3
MM3
MM3
MM5
LL3
P4
NN7
Omlaag
Omhoog
P3

Inkom

ZEKERING
KAST B

Parking 1

A1
RELAIS 3
PP1

RR1

RR1

VERMO BVBA
SINT - ANDRIESDREEF 13
8200 ST MICHIELS
BTW: BE 0878 305 405



RR1
CR4
MM2
LL6
LL6
LL6
RR1
RR1

O4
CO5
LL2
LL2
bureau
LL1
LL1
P1
P2
RR1
RR1
MM8

Parking 2

RR2

Gelijksvloer
KAST A
Adres
Pontstraat 21
9830 Sint-Martens-Latem

