

potentiaalmeting		☐ n v t (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen <u>opst</u>			
lekdetectiesysteem (bijlage 5 173, van titel II van het Vlaem)	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluidum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
☐ n v t		☐ andere	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐		
dichtheidsbeproeving	☐ n v t				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau <u>1.1</u> dBuV onder het vloeistofniveau <u>2.3</u> dBuV ☐ overdruk, drukverlies _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies _____ mbar/h ☐ andere methode _____	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld		
☐ opmerkingen _____					
kathodische bescherming	☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n v t opmerkingen _____		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek		☐ n v t ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**		☐ aanwezig, controle ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen _____ ☐ n v t			
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n v t ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte _____ mm opmerkingen _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand		☐ n v t ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen _____					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden <u>SOT controle in 2021</u>					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden				
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max 6 maanden				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplooi of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater					
WAARSCHUWING Niet-ingesedeelde inrichting indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëdigd in dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>04.10.2021</u> ☐ n v t.					
handtekening erkend technicus <u>[Handtekening]</u>			handtekening klant <u>[Handtekening]</u>		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/					

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam **Janneman bvba**

straat en nummer **Schoorsteenreiniging**

postnummer en gemeente **Onderhoud centrale verwarming**

tel **09/372 06 54**

e-mail **Controlle mazoutreservoirs**

ondernemingsnummer **09/372 06 54 - GSM 0475/41 72 83**

volgnummer attest _____

Technicus

naam **Eugène Jans**

erkenningssnr **SV 02362**

datum controle **04/05/2016 NM**

arbeidsduur _____

Klant

☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming

naam **Boone Nico**

straat en nummer **Parklaan 22A**

postnummer en gemeente **Hammergem**

tel _____ gsm **0475 921096**

e-mail **Nico.Boone@legi.com**

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon _____

straat en nummer _____

postnummer en gemeente _____

tel _____ gsm _____

e-mail _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier

☒ niet-ingedeeld, inhoud **1600** L ☐ ingedeeld, inhoud _____ L

☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds ☐ bovengronds

☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere _____

☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere _____

☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing **1992** tanknummer _____

Gestockeerde product ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk _____ fabricagenummer _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle _____ ☐ nr prototypekeuring _____ ☐ n v t

norm _____

☐ inhoud _____ ☒ diameter _____ en lengte _____

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5 172, van titel II van het Vlaamse)

CONTROLE OPSLAGTANK

voorg certificaat/attest _____ ☒ aanwezig, datum _____ ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren	_____

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen
algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	
organoledische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen _____

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n v t ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen _____

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5 177, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		ok	niet ok	ok	niet ok		
fluit	☒	☐	☐	☒	☐		
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	☐		
andere	☐	☐	☐	☐	☐		

water- en slibbemonstering
(bijlage 5 174, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water _____ cm

pH _____ (<6, inwendige inspectie vereist)

geleidbaarheid _____ ☐ μ S/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)

bezinksel/slib aanwezig ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

☐ ok ☐ niet ok

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen _____