



N° 294-I

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroel

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :**EANDIS**Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 33 / 0010 / 01

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorachr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	Prescription du
													gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire :	Install. Foraine :	Mise en service :	Extension :	Renouvellement :
○	○	●	○	○

Plaats van het onderzoek : HOVENINGEN 3/0201 9070 HEUSDEN
Lieu du contrôle :Eigenaar : NU HOVENINGEN Adres : L. SCHMIDTJN 119/4 BXL
Propriétaire :Installateur : ELECTRO HAP BTW / TVA : 761 150 189Datum van het onderzoek : 10.01.07 Ik. / C.I. :Date du contrôle : 10.01.07 Inspecteur : VANSUYPEENE KRISTOnderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 0201 ○

Spanning :	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension : <u>11kV0</u>	Liaison compteur-tableau : <u>XVB 4x10</u>	Prot. maximale : <u>63A</u>

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : <u>LVS</u>	Isolément : <u>1995</u> Mohm	Nombre de tableaux : <u>1</u>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermden kringen - Circuits protégés : 18	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
63	300	ALG. ALLE KRINGEN A → R	●	○
63	30	KRINGEN L → R	●	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Geen

VISUM :

Datum/date :

Nota: Keuken en badkamer niet geïnspecteerd.

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — ~~tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ~~niet~~ — conforme au RGIE et peut — ~~niet~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Op overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 10 / 01 / 2007

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,
de inspecteur, l'inspecteur:

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09
info@electro-test.be

Dexia 068-21 17692-15
www.electro-test.be

HBC : 734 1126000-33
IBAN : BE 79 7341 1260 0033
BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603
APA Brussel

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier, dans le dossier "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPPELSS1.02