




INSTALLATEUR

KEURING

WERF


Schemata

3N, 400V/230V~

Naam: Bv Electro Desmarets-Leecomple
 BTW: BE 0427240359
 Datum: 02/12/2021
 Handtek: Frank

ORGANIS: **ACEG**
 Naam: Dieter Van Langenhove
 Datum: 02/12/2021
 Handtek: Frank

Naam: Veehuis 180 - 101
 Straat: Kortrijksepoortstraat 180 / 101
 Gemeen: Gent 9000
 Handtek: Frank



Aardingsonderbreker in tellerlokaal

INSTALLATEUR

Naam **BV Electro Desmetrijck-Leecomple**
BTW **BE 0427240659**
Datum **02/12/2021**
Handtek **Frank**

KEURING

ORGANIS. **QACEG**
Naam **Dieter Van Langenhove**
Datum **..**
Handtek **..**

WERF

Naam **Veerhuis 180 - 101**
Straat **Kortrijksepoortstraat 180 /101**
Gemeen **Gent 9000**
Handtek **..**


Schema1B

3N, 400V/230V~



Voeding Garage

21/06/2020



Aardingsonderbreker bevindt zich
in het tellerlokaal

APPARTEMENT 180/101

alle omtreklijnen, toestellen en meubelen zijn illustratief, deze plannen hebben geen contractuele verbindenis

INSTALLATEUR

Naam By Electric Desfrancis-Lecompte
BTW BE 0427240559
Datum 08/12/2021
Handtek Frank

KEURING



ORGANIS. GACEG
Naam ..
Datum ..
Handtek ..
Dieter Van Langenhove

WERF

Naam Veeftuis 180 - 101
Straat Kortrijksepoortstraat 180 /101
Gemeente Gent 9000
Handtek ..

101

3N, 400V/230V~



Aardingsonderbreker in teller lokaal

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Garage en Berging kelder		3N, 400V/230V~
Naam	Bv Electric Design/afreken	Naam	ORGANIS.	Naam	Veerhuis 180 - 101			
BTW	BE 0477240359	Datum	108	Straat	Kortrijksepoortstraat 180 /101			
Datum	03/12/2021	Datum	108	Gemeente	Gent 9000			
Handtek	Frank	Handtek	108	Handtek	..			

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/12/2021

Inspecteur: Dieter Van Langenhove

Mentor:

Installateur: Electro desmarets-lecompte

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0427 240 359

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481213

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kortrijksepoortstraat
Huisnummer	180
Busnummer	101
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	Kortrijksepoortstraat
Huisnummer	180
Busnummer	101
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

Installateur

Naam	Electro desmarets-lecompte
BTW nr.	BE 0427 240 359
Telefoonnummer	056311888
E-mail	Desmaretslecompte@skynet.be


Type : appartement

EAN : 541

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : Nog niet geplaatst

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V


Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 17

Ri algemeen: 240 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 7,68 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	1,5
10	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	16		4	4
1	C	20		4	4

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/12/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Dieter Van Langenhove

De werknemer,

Dieter Van Langenhove
Dieter Van Langenhove
#108 - ACEG VZW

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/12/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.























Aardingsonderbreker in tellerlokaal

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema1B	3N
Naam	By Electro Leuven - Leuven	ORGANIS.	ACEG 108	Naam	Veerhuis 180 - 101		
BTW	BE 042740385	Naam	Dieter Van Langenhove	Straat	Kortrijksepoortstraat 180 /101		
Datum	02/12/2021	Datum		Gemeente	Gent 9000		
Handtek	Frank	Handtek		Handtek			

