CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma		volgnummer attest: 0310K-0562032
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		**technicus**
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Joachim Vankeersbilck
postcode en gemeente: 9810 Eke		
tel.: 0800 11 206	gsm:	erkenningsnr.: SV05406
web: wwww.allintankservice.be		**datum controle: 02/04/2025**
email: info@allintankservice.be		
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☑ particulier ☐ onderneming		**adres opslagtank indien verschillend van klant**	
naam: Mevr. Poot Muriel		naam contactpersoon: Mevr. Poot Muriel	
straat en nummer: Leiepark 13		straat en nummer: Leiepark 13	
postcode en gemeente: 9051 SINT-DENIJS-WESTREM		postcode en gemeente: 9051 SINT-DENIJS-WESTREM	
tel.: +32 (0)479/674460	gsm:	tel.: +32 (0)479/674460	gsm:
email: pootmuriel@yahoo.be		email: pootmuriel@yahoo.be	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3200	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 30/12/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☑ niet aanwezig

visuele controle								
toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**				
☐ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)			☑ ok	☐ niet ok
☑ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen			☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig			
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig		☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig			
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:				

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem		aanwezig		controle werking		
	fluit	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee ☑ ok ☐ niet ok				
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:		controle werking		
☐ aanwezig	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
☑ n.v.t.		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☑ uitgevoerd	☑ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -140 onder het vloeistofniveau (dBµV): -80 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen: test uitgevoerd via afstandleiding					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig		controle werking		
	peilstok	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk: TODA
Type: TODA-15
Serienummer: 20049
Calibratiedatum: 16/02/2025
Gas sensor Gaz:
N° Serie nummer: 190266
Date Calibration/ie datum: 16/02/2025 0:00:00
Liquid sensor Liquide:
N° Serie nummer: 190267
Date Calibration/ie datum: 16/02/2025 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 02/04/2030	
	voor kennisname van momentopname
 handtekening erkend technicus	 handtekening klant
naam: Joachim Vankeersbilck	naam: Mevr. Poot Muriel hoedanigheid: Klant